

HOTĂRÂRE NR. 203/24.08.2009

cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici din cadrul Studiului de Fezabilitate „Reabilitarea rețelelor de distribuție și contorizare apă rece a imobilelor din orașul Năvodari, județul Constanța”.

Consiliul Local Navodari intrunit în ședința extraordinară din data de 24.08.2009;

Luând în dezbateri:

Expunerea de motive a Domnului Primar Matei Nicolae, Raportul Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat;

În conformitate cu prevederile Legii 273/2006, privind finanțele publice locale, ale Ordonanței nr.40/2006 privind aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărirea apelor, ale H.G. nr.28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenție;

În temeiul prevederilor art.36(4), lit.”d” și art.45(2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTARASTE:

Articolul 1 – Se aproba studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici din cadrul Studiului de Fezabilitate „Reabilitarea rețelelor de distribuție și contorizare apă rece a imobilelor din orașul Năvodari, județul Constanța”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre..

Articolul 2 – Se abilitază Primarul orașului Năvodari în vederea semnării tuturor actelor necesare ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Articolul 3 – Compartimentul Administrație publică locală, autoritate tutelară, relația cu consiliul local va comunica prezenta hotărâre Instituției Prefectului – Județul Constanța, d-lui Primar, Direcției Juridice-Corp Control, Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat.

Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi “PENTRU”, 0 voturi “IMPOTRIVA”, și 0 “ABTINERI”, la ședința fiind prezenți 16 consilieri din 19 consilieri în funcție.

**PRESEDINTE DE ȘEDINȚA,
dl. Stan Liviu-Marian**



**CONTRASEMNEAZA,
Secretar, Patru Diana**

**CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII
TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII
„REABILITAREA RETELELOR DE DISTRIBUTIE SI CONTORIZARE APA RECE
A IMOBILELOR DIN ORASUL NAVODARI ,JUDETUL CONSTANTA”**

TITULAR : ORAS NAVODARI
BENEFICIAR : UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA – ORAS
NAVODARI
AMPLASAMENT : INTRAVILANUL ORASULUI NAVODARI

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

<i>Valoare investitiei (inclusiv TVA)</i>	19 789 509.50 lei
<i>(in preturi la 26.07.2009 – 1 euro = 4,2143 lei)</i>	
<i>din care :</i>	
- Constructii – montaj(C+M)	17 340 995.00 lei
- Esalonarea investitiei(INV/C+M)	
An I -	7526120.00 / 6007120.00
	lei
An II -	11966410.00 / 11028110.00 lei

CARACTERISTICI TEHNICE:

Retea de alimentare apa

- apa potabila	1623698 mc/an
- hidranti	552 buc
- retele de apa de distributie	52 500 ml
- retele de apa de distributie secundara	503644 ml

Durata de realizare a investitiei : 18 luni

FACTORI DE RISC

Conform normativului P 100/1992 , cu modificarile si completarile ulterioare ,
caracteristicile geofizice sunt:


- zona E
- coeficient de seismicitate $K_s=0.12$
- perioada de cot $T_c = 0.7$ sec

Conform STAS 6054/77, adancimea maxima de inghet este de 0.80 m .

FINANTAREA INVESTITIEI

Finantarea obiectivului de investitii se face din bugetul de stat, de la bugetul local si din alte surse legal constituite, in limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinatie.

PRESEDINTE SEDINTA
Dl. Stan ~~Leviu~~ Marian



CONTRASEMNEAZA
Secretar Patru Diana