

HOTĂRÂRE NR. 205/24.08.2009

cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici din cadrul Studiului de Fezabilitate „Rețele de canalizare menajeră și pluvială, zona Mamaia Sat din orașul Năvodari, județul Constanța

Consiliul Local Năvodari intrunit în sesiune extraordinară din data de 24.08.2009;

Luând în dezbateri:

Expunerea de motive a Domnului Primar Matei Nicolae, Raportul Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat;

În conformitate cu prevederile Legii 273/2006, privind finanțele publice locale, ale Ordonanței nr.40/2006 privind aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărirea apelor, ale H.G. nr.28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenție;

În temeiul prevederilor art.36(4), lit."d" și art.45(2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Articolul 1 – Se aproba studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici din cadrul Studiului de Fezabilitate „Rețele de canalizare menajeră și pluvială, zona Mamaia Sat din orașul Năvodari, județul Constanța”, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Articolul 2 – Se abilitază Primarul orașului Năvodari în vederea semnării tuturor actelor necesare ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Articolul 3 – Compartimentul Administrație publică locală, autoritate tutelară, relația

cu consiliul local va comunica prezenta hotărâre Institutiei Prefectului – Județul Constanța, d-lui Primar, Direcției Juridice-Corp Control, Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat; Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „PENTRU”, 0 voturi „IMPOTRIVA”, și 0 „ABȚINERI”; la sesiune fiind prezenti 16 consilieri din 19 consilieri în funcție.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

d. Stan Liviu-Mărian



CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar, Patru Diana

**CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII
TEHNICO – ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII
"Rețele de alimentare cu apă, stații de epurare și rețele canalizare menajeră
în zona Mamaia – Sat, Orasul Navodari, Judetul Constanta"**

TITULAR : Orasul Navodari
BENEFICIAR : Unitatea Administrativ Teritoriala Oras Navodari
AMPLASAMENT : In intravilanul Orasului Navodari

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI :

- Valoare totala a investitiei (a investitiei) : 17.314.830 lei
(in preturi la data 26.07.2009 – 1 EURO = 42.143 lei)
Din care

- Constructii – montaj (C + M) : 14358380 lei
- Esalonarea investitiei (INV/ C+M)

Anul I : 3.704.570 / 2.559.710 lei
Anul II : 13.610.260 / 11.598.670 lei

- Caracteristici tehnice :

● Apa potabila : - apa potabila : 89535 mc/ an
- retele apa : 11.690 ml
- hidranti : 117 buc.
- camine de vane : 230 buc.

● Canalizare menajera : - apa uzata menajera : 71628 m³/an
- retea de canalizare : 11.690 ml
- conducte de refulare : 1.120 ml
- statie epurare : 2 x 240 mc / zi
- statie pompare : 20
- camin vizitare : 233

- Durata de realizare a investitiei : 18 luni.


FACTORI DE RISC

Se incadreaza in zona „E”, coeficient de seismicitate $K_s = 0.12$, perioada de colt $t_c = 0.7$ sec., adancimea de inghet 0.80 m.

FINANTAREA INVESTITIEI

Finantarea obiectivului de investitie se face din bugetul de stat, de la bugetul local si din alte surse legal constituite, in limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinatie.

PRESEDINTE SEDINTA
Dr. Stan Liviu-Marian



CONTRASEMNEAZA
Secretar Patru Diana

**CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII
TEHNICO – ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII
"Rețele de alimentare cu apă, stații de epurare și rețele canalizare menajeră
în zona Mamaia – Sat, Orasul navodari, Judetul Constanta"**

TITULAR : Orasul Navodari
BENEFICIAR : Unitatea Administrativ Teritoriala Oras Navodari
AMPLASAMENT : In intravilanul Orasului Navodari

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI :

- Valoare totala a investitiei (a investitiei) : 17.314.830 lei
(in preturi la data 26.07.2009 – 1 EURO = 42.143 lei)
Din care

- Constructii – montaj (C + M) : 14358380 lei
- Esalonarea investitiei (INV/ C+M)

Anul I : 3.704.570 / 2.559.710 lei
Anul II : 13.610.260 / 11.598.670 lei

- Caracteristici tehnice :

● Apa potabila : - apa potabila : 89535 mc/ an
- retele apa : 11.690 ml
- hidranti : 117 buc.
- camine de vane : 230 buc.

● Canalizare menajera : - apa uzata menajera : 71628 m/an
- retea de canalizare : 11.690 ml
- conducte de refulare : 1.120 ml
- statie epurare : 2 x 240 mc / zi
- statie pompare : 20
- camin vizitare : 233

- Durata de realizare a investitiei : 18 luni.

FACTORI DE RISC

Se incadreaza in zona „E”, coeficient de seismicitate $K_s = 0.12$, perioada de colt $t_c = 0.7$ sec., adancimea de inghet 0.80 m..

FINANTAREA INVESTITIEI

Finantarea obiectivului de investitii se face din bugetul de stat, de la bugetul local si din alte surse legal constituite, in limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinatie.



Diana Patrui

CONTRASEMNEAZA
Secretar Patru Diana